


- MÄRKUSED:
1. Lähteülesanne nr 492139, Jõhvi VV korraldus 2.1.33447, 14.05.2025 projekteerimistingimuste väljastamiseks..
 2. Kaablite minimaalne paigaldamissügavus 0,7m. Tegelikud sügavused vastavalt asendiplaanile ja ristumisjoonistele.
 3. Maakaablid paigaldada kaitsetorus.
 4. Kaabli paigaldamisel juhendada: 0,4...20 kV võrgustandard.
P338-20kV kaabelliinid ja P342- 0,4 kV kaabelliinid.
 5. Kaablitrassi pealiskihht, asfalt-, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
 6. Geoalusena kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 1356G, 04.08.25). Tallinn-Narva tee osas teeprojekt 20200055 2022 a. geo. Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|----------------|------------|----------|------------|
| Projekt | | | | Tellija | | | |
| Jordi tee 17 ja 17a kinnistute liitumine elektrivõrguga. Kotinuka küla. Jõhvi vald. | | | | Elektrilevi OÜ | | | |
|  LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 | | Joonis | | Joonise nr | | Mõõtkava | |
| | | Asendiplaan | | LC3743-1 | | M 1:4000 | |
| | | Projekteeris | Jelena Laidoner | 14.07.2025 | | Mõõtkava | M 1:4000 |
| | | Kontrollis | Andrei Laidoner | 14.07.2025 | 53 483 985 | Stadium | Tööprojekt |
| | | | | | | Keel | Leht |
| | | | | | | EST | 1 7 |