Paigaldada sügavusel 1m

2Ø160mm 750N,134m

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud maakaabli paigaldamisel lahtisel meetodil tagada vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,3 m!

Ristumine 7

1 Tallinn-Narva tee
Katastritunnus: 258201;005:0078
Keskpinge maakaablite ristumine maanteega 165,53km.
(Vastavalt ristumisjoonisele).

2Ø160mm 1250N,54m

1 Tallinn-Narva tee
Katastritunnus: 258201;005:0078
Keskpinge maakaablite paigaldamine tee kaitsevööndis 165,52- 165,65km.

2Ø160mm 750N,12m

Paigaldada kinniselt sügavusel 1.5m

Paigaldada absoluutkõrgusel 46.80

2Ø160mm 750N,16m

Paigaldada kinniselt sügavusel 1m

2Ø160mm 1250N,13m

Ettevaatust! Enne tööde alustamist ÜVK torustike kaitsevööndites kutsuda kohale OÜ Järve Biopuhastus esindaja. Ristumisel ÜVK torustikega tuleb projekteeritud maakaabli paigaldamisel kinnisel meetodil tagada vertikaalne kaugus (puhas vahe) vähemalt 0,6 m!

Ettevaatust! Gaasitrass

Puude juures kaevata käsitsi. Säilitada juured.

2Ø160mm 750N,38m

2xAHXAMK-W20 3x240+35 KPL245652, KPL245653 Ltrass/Lvaruga 1740/1820m

Jordi tee 17 25201:005:0388

Jordi haljasala P2 25101:001:0172

Linda tn 20 25301:009:0053

tänav T5 25101:001:0452

1 Tallinn-Narva tee 25101:001:1095

Projekt	Jordi tee 17 ja 17a kinnistute liitumine elektrivõrguga. Kotinuka küla. Jõhvi vald.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC3743-1	
	Projekteeris	Jelena Laidoner		14.07.2025		Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Andrei Laidoner		14.07.2025	53 483 985	Staadium	Tööprojekt
						Keel EST	Leht 5 / Lehti 7

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348