


MÄRKUSED:

1. Lähteülesanne nr 492139, Jõhvi VV korraldus 2.1.33447, 14.05.2025 projekteerimistingimuste väljastamiseks..
2. Kaablite minimaalne paigaldamissügavus 0,7m. Tegelikud sügavused vastavalt asendiplaanile ja ristumisjoonistele.
3. Maakaablid paigaldada kaitsetorus.
4. Kaabli paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard.
P338-20kV kaabelliinid ja P342- 0,4 kV kaabelliinid.
5. Kaablitrassi pealiskihht, asfalt-, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
6. Geoalusena kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 1356G, 04.08.25). Tallinn-Narva tee osas teeprojekt 20200055 2022 a. geo. Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt				Tellija			
Jordi tee 17 ja 17a kinnistute liitumine elektrivõrguga. Kotinuka küla. Jõhvi vald.				Elektrilevi OÜ			
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Joonis		Joonise nr			
		Asendiplaan		LC3743-1			
Projekteeris		Jelena Laidoner		14.07.2025		Mõõtkava	M 1:4000
Kontrollis		Andrei Laidoner		14.07.2025	53 483 985	Staadium	Tööprojekt
						Keel EST	Leht 1 Lehti 7