



KAITSEMINISTEERIUM

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Endla 10a, 10122 Tallinn
info@ttja.ee

Teie: 15.05.2026 nr 16-7/23-03422-142

Meie: 08.06.2026 nr 12-1/26/113-3

Vastuskiri EstLink 3 merekaabli KMH programmile

Esitasite meile seisukoha andmiseks EstLink merekaabli KMH programmi. Kaitseministeeriumil ei ole vastuväiteid 18.05. - 08.06.2026 avalikul väljapanekul olevale uuendatud EstLink 3 merekaabli hoonestusloa keskkonnamõju hindamise programmile.

Arvestades Estlink 3 planeeritud ülekandevõimsust kuni 700 MW ja alalispinget kuni 525 kV, teeme täiendava ettepaneku analüüsida asjakohases valdkonnas (näiteks „Meretransport ja taristu“ kavandatud eksperthinnangus) kolme paralleelse elektrikaabli summaarse magnet- ja elektrivälja võimalikku mõju all- ja pealvee laevade navigatsiooniseadmetele.

Lisaks juhime ennetavalt tähelepanu, et vastavalt kaitseväge korralduse seaduse § 3 lõike 1 punktile 4¹⁰ on Kaitseväge ülesandeks Eesti merealal veesõidukist või muust ujuvvahendist lähtuva elutähtsa teenuse toimepidevust tagavat taristut ähvardava ohu ennetamine, väljaselgitamine ja tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine. Seda arvestades palume EstLink 3 taristu edasisel projekteerimisel teha koostööd Kaitseväega taristu täpse asukoha, paigaldamise viisi ja vajalike kaitsemeetmete osas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Angelica Tikk
osakonnajuhataja

Krista Kupits
Krista.Kupits@kaitseministeerium.ee