



TRANSPORDIAMET

Maarja Antson
Puurkaevumeistrid OÜ
maarja@puurkaevumeistrid.ee

Teie 08.05.2025

Meie 09.05.2025 nr 7.1-2/25/7600-2

**Hiiumaa valla Himuste küla Uue-Jaagu
puurkaev**

Olete esitanud kooskõlastamiseks Hiiumaa valla Himuste küla Uue-Jaagu kinnistu (kat tunnus 20501:001:0008) puurkaevu asukoha taotluse. Projekteeritavat puurkaevu kavandatakse riigitee 12149 Ristna-Himuste kaitsevööndisse km 4,07 ca 20 meetri kaugusele tee servast. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** puurkaevu asukoha ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid esitatud asendiplaanile, 20 m kaugusele riigitee servast.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: esitatud asendiplaan

Rein.Kallas@transpordiamet.ee