

6


Tingmärgid asendiplaanil

- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud KP õhuiini mast
- Projekteeritud KP masti tugi
- Projekteeritud KP masti tõmmits
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud maandus
- 1W2 Projekteeritud KP maakaabel
- 1W1 Projekteeritud MP maakaabel
- 1W1 Projekteeritud MP Tarbija kaabel
- Projekteeritud 1250N kaitsetoru
- Kinnnisel meetodil paigalduse kaevis

5



4



3 2 1

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 513655.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada teemaa-alal minimaalselt 1,0 m sügavusele, haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Elektrilevi kaablite kaitsevööndis kaevata käsitsi.
6.Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töö nr 15435G "Geodeetiline alusplaan" 07.10.2026 Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 11.09.2026
Töö nimetus:	Õunahoidla peakaitsme suurendamine Polli küla, Mulgi vald, Viljandimaa. Tööprojekt LC5381.		Töö nr: 26-42
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan	Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joon nr: 00Y Mõõtkava: 1:80000