



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD	
	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL KAITETORUS 110D 450N, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)
	ELEKTRIKILBI TEGELIK SUURUS
	PUURIMISKAEVIK
	OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL
	KATASTRI PIIR

MÄRKUSED:

1. LIITUMISKILP LK225733 PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. LK225733 TOIDE VÕTTA MAAKAABLIIGA MPL418989 ÕHULIINI MASTIST M4.
3. MAAKAABEL PAIGALDADA HALJASALAL MIN 0.7M SÜHAVUSELE, KEGKLIKLUSTEE ALLA MIN 1M SÜGAVUSELE.
4. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
5. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.

Projekti nimetus		Tallinna mnt 36a liitumine madalpingel, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond	
Joonise nimetus		Asendiplaan	
Projekteerija		Tellija	
Hepta Group Energy OÜ Teaduspargi 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee		Enefit Connect OÜ Tel. +372 55522205 enefit@enefitconnect.ee	
Kontrollija	S. Kulp	Stadium	Möötkava
Projektijuht	S. Kulp	PP	1:500
Projekteerija	V. Romanjuk	Kuupäev	07.12.2023
		Projekti nr	
		LC0234	
		Joonise nr	
		EL-4-01	