

Anna Renžina

Saatja: Anna Renžina
Saatmisaeg: reede, 17. jaanuar 2025 11:24
Adressaat: 'marit.sonn@gmail.com'
Teema: Kontrollkäik Pikk 19, Kose

Tähtsus: Kõrge

Tere

Päästeamet teostas kontrollkäigu 16.01.2025 aadressil Pikk tn 19, Kose alevik, Kose vald. Kontrollkäik oli seoses kehtiva 26.07.2019 ettekirjutusega nr 7.2-6.2/1766.

Kontrolli raames tuvastati, et ettekirjutuse nõudepunktid 1-3 on täitmata. Ettekirjutuse punktide täitmise tähtaeg saabus 26.07.2024. Täitmata ettekirjutuse osas väljastab Päästeamet sunniraha tasumise teavituse.

Lisaks tuvastati, et Päästeameti küttesüsteemiportaalis puudub korstnapühkija akt. Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning selle korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud puhastamissagedust, tuleb neid **puhastada vähemalt üks kord aastas**. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Palun esitada selgitused miks korstnapühkija kontroll on tegemata ning millal on see plaanis?

Lugupidamisega

Anna Renžina

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5360 7604

anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

