Jrk nr	IKÕ ala Pos nr (plaanil)	Kinnistu registriosa number	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve;	Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (km);	Ala pindala ruutmeetrites m^2
1	Pos 1	6017650	71302:002:1610 Vanassaare-Ruskavere tee Transpordimaa 100%	14107 Vanassaare-Ruskavere tee km 3,90	24 m^2

N
W E
S

71302:002:0156
Kääpa keskus 2

14107 Vanassaare-Ruskavere tee
71302:002:1610

Pos 1

71302:002:0170
Sarviku

71302:002:0003
Vikko

1W1

vana asf

prügikast

46.92 47.00 46.97 46.98 46.96 46.76 46.03 45.96 46.94 46.99 47.04 46.92 46.61 46.90 46.82 46.93 46.97 46.61 45.52 46.21 46.26 45.97 45.56 46.85 46.94 46.98 46.70 46.61 46.94 46.98

A A

M1:250/A3

TINGMÄRGID

1W2 Projekteeritud maakaabel kaitsetorus

Katastriüksuse piir

IKÕ seadmise ala

Kaupluse kinnistu elektriautode laadimisjaama liitumine 0,4 kV elektrivõrguga,
Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond (töö nr: LC3017)

Koostas: Tanel Heering

KITSENDUSED

K-1. Maaüksusele paigaldatav 0,4kV pingega maakaabelliin on tähistatud sinisega

* Maakaabelliini kaitsevöönd on piki maakaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmisest kaablist 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

*Elektripaigaldise kaitsevöönd on tähistatud punase viirutatud alaga

*Elektripaigaldise isikliku kasutusõiguse ala suurus on ca 24 m²