



Nimekirja alusel

10.06.2019 nr 16-3/18-0437-054

**Keskkonnamõju hindamise aruande
nõuetele vastavaks tunnistamise teade**

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 10.06.2019 otsusega nr 16-3/18-0437-052 Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama hoonestusloa keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Energiasalv Pakri OÜ kavandab rajada Paldiski linna Paldiski lahte 500 MW võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaama tehissaare ning veehaardetoru. Maa alla, ca 500-600 m sügavusele kristalse aluspõhja kivimitesse sisse, kavandatakse veehoidlad, veehaarde pealevoolukanal, turbiinisaal, sissepääsušaht, ventilatsiooni- ja kablišahtid ning juurdepääsutunnelid. Lisaks kavandatakse Paldiski lahte jaama tarbeks 2,6 ha suurune tehisaar ja veehaarderajatis.

KMH osapooled:

Arendaja on Energiasalv Pakri OÜ (registrikood: 14107173) (aadress Regati pst 1, 11911 Tallinn, kontaktisik Peep Siitam, juhatuse liige, e-post peep@vool.ee, telefon 5349 5949)

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liina Roosimägi, e-post liina.roosimagi@ttja.ee, telefon 6672004)

KMH koostaja Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: 11255795) Laki 34, 12915 Tallinn juhteksptert Hendrik Puhkim, info@skpk.ee, e-post: hendrik.puhkim@skpk.ee, tel: 53423684.

KMH aruande vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris, <https://adr.mkm.ee/?a=tja>, dokumendi viidaga nr 16-3/18-0437-052. KMH aruande dokumentidega on võimalik tutvuda interneti aadressil <https://pilv.mkm.ee/s/r4aW9Zp2Qv1ZH49>.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kati Tamtik

ehitusosakonna juhataja

Lisad: 1. KMH aruande vastavaks tunnistamise otsus
2. Nimekiri

Liina Roosimägi 6672004

liina.roosimagi@ttja.ee