


Leht 4

TINGMÄRGID projekteeritud

- Komplektalajaam
- Keskpinge maakaabel
- Madalpinge maakaabel
- Rõhtmaandur
- Kaablikaitsetoru 450N
- Kaablikaitsetoru 1250N
- Kaevik suundpuurimiseks
- Kinnine paigaldamine
- Kaeviku piirjoon
- Liitumiskilp
- Kilbi reaalne suurus
- Vert. maandur, kilbi maanduspaigaldis

TINGMÄRGID olemasolevad

- Kioskalajaam
- Mast
- Keskpinge maakaabel
- Madalpinge maakaabel
- Maakaabli kaitsetoru
- Sidekanalisatsioon
- Aed
- Tee äär
- Kinnistu piir
- Truup
- Haljastus
- Puud ja põõsad
- Liiklus



Leht 2

M 1:250

AXLJ-TT 24kV
3x50+16
KPL414584
Ltrass/Lvaruga
1388/1440m

2Ø160mm
450N,501m

1Ø160mm
1250N,28m

Riigimetsa
12201:002:0647

1Ø160mm
450N,346m

1Ø160mm
1250N,28m

Paigaldada sidetrassi
alt vähemalt 0,3m.

32. Jõhvi-Vasknarva Tee
12201:002:0295

Permisküla metskond 52
12201:002:0344

Projekt					Tellija	
Riigimetsa kinnistu liitumine elektrivõrguga. Vasknarva küla. Alutaguse vald. Ida-Virumaa.					Elektrilevi OÜ	
Joonis		Asendiplaan			Joonise nr	
					LC3897; IP7801-1	
Projekteeris	Jelena Laidoner		27.06.2025		Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	Andrei Laidoner		27.06.2025	53 483 985	Stadium	Tööprojekt
					Keel	Leht
					EST	3 5

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348