


mast nr 48, mastalajaam AJ27432, 50kVA
Asendada toega r/b mast uues asukohas
puitmast 11m, kl 4, kre, h_s=2m,
tugi 11m, kl 4, kre, b=5,5m,
riigel 200x1500mm, h_{sr}=1,1m,
traavers SH70+71, isolaatorid SDI190.280
3 x SO85 pingutusklambrid
paigaldada mõõtekilp MK13199
AS-50 pikendada mastalajaamani, AS-50 L= 6 m
Paigaldada madalpinge kaabel alajaamast jaotuskilpi
38951JK, AXP4x120, L= 1 m



49301:004:0073
Mäe-Lustoja

AS-50, Mõniste - Kuutsi 10 kV fiider

25198 Mehka - Vastse-Roosa tee

69801:001:1110
Mäe-Lustoja

X= 6384950
Y= 655900

Tellija ELEKTRILEVI OÜ 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Hendrik Saarnak		08.03.2026	5682 2265	 ELEKTRILEVI OÜ 10135 TALLINN Veskiposti 2 elektrilevi@elektrilevi.ee Tel. +372 715 4230 Registrikood 11050857 TEL000343	Projekt	Luustoja:(Mõniste) alajaama asendamine mastalajaama vastu, Peebu küla, Rõuge vald, Võru maakond			Joonise nr IP8199-TP-EL-4-01	Staadium	Tööprojekt	
	Kontrollis						Joonis	Luustoja komplektalajaama asendamine mastalajaamaga AJ27432			Nimetus Asendiplaan	Keel EST	Leht 1	Lehti 1
	Projektijuht													