



TRANSPORDIAMET

Lp Indrek Lillemäe
E-Service Aktsiaselts
indrek.lillemae@eservice.ee
Salve tn 2a
11612, Tallinn, Harju maakond

Teie 29.07.2026

Meie 24.08.2026 nr 7.1-2/26/17533-4

**110 kV õhuliini L182 mastide M44-M42
ümbertöstmise skeemidel kajastatud
lahenduse kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile 110 kV õhuliini L182 mastide M44-M42 ümbertöstmise uue lahenduse skeemid ning palute väljastada uued tehnilised tingimused.

Oleme tutvunud skeemidel esitatud lahendustega ning juhime tähelepanu et lahendused ei vasta Transpordiameti juhendile: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#) ega kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“ tulenevatele nõuetele mastide paigutuse osas.

Transpordiamet on väljastanud 15.10.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/17533-2 nõuded 110 kV õhuliini L182 mastide M44-M42 ümbertöstmise projekti koostamisele riigitee nr 11 km 15,91-16,65 teemaal ja kaitsevööndis.

Väljastatud nõuetes oleme välja toonud, et Tee projekteerimise normide § 63 lg 2 kohaselt peab masti kaugus teekatte servast olema vähemalt võrdne selle posti või masti kõrgusega. Seejuures, kui kõrgepingeliin kulgeb teega paralleelselt, peab posti kaugusele teekatte servast lisama veel viis meetrit.

Lisaks juhime tähelepanu, et 15.10.2024 kirjaga väljastatud nõuetes on mh toodud, et tehnovõrgu maapealsed osad (õhuliini mastid, toed, tõmmitsad jne) tuleb kavandada väljapoole riigile kuuluvaid transpordimaa üksuseid (teemaad) ning õhuliini mastide asukoha valikul tuleb arvestada olemasolevate kraavide toimimisega.

Juhime tähelepanu, et kinnistutele 11 Tallinna ringtee (tunnus: 30401:001:2036, 30401:001:1954) ei saa õhuliini maste planeerida, kuna tegemist on riigitee nr 11 Tallinna ringtee veerežiimile oluliste kinnistutega, kus paiknevad vastavad settetiigid, kraavid, truubid, millede toimimine (sh hooldus, juurdepääs jne) peab olema tagatud. Samuti paikneb antud lõigus riigitee all loomatunnel, mille toimimist ei tohi takistada.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 2 p 1, 2 ja 4, § 72 lg 1 p 5 ning § 99 lg 3 ja lg 4, **ei nõustu Transpordiamet skeemidel esitatud lahendusega** ning palume projekt koostada vastavuses kliimaministri 17.11.2023 määruse nr 71 „Tee projekteerimise normid“, Transpordiameti juhendi: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#) tulenevale ning 15.10.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/17533-2 väljastatud nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Laur Kõiv

55901417, Laur.Koiv@transpordiamet.ee

Lisa: Asendiskeemid



