

TEHNILISED TINGIMUSED 427245**TAOTLUSE ESITAJA**

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Nimi / ärinimi OÜ MOREEN | | | Isiku- või registrikood 10353946 |
| Kontaktaadress | Tänav / maja / korter Kaavere, Kaavere | Sihtnumber 48006 | Maakond Jõgeva maakond |
| | Telefon 507 9387 | e-post mare@moreen.ee | |
| Kontaktisik | Nimi Märt Maurer | | |
| | Telefon 528 7120 | e-post mart@moreen.ee | |

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

| | | | |
|---|-------------|---|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Veske-Hansu Kurista küla Jõgeva vald Jõgeva maakond | | | |
| Tarbimiskoht | | Katastriüksuse number 24802:001:0169 | |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool | | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool | |
| Piirkonna alajaam | Toitefiider | Jaotusalajaam | Jaotusfiider |

TOOTEVALIK

| |
|--|
| Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele |
|--|

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

| |
|--|
| |
|--|

KLIENDI TEGEVUSED

1. Veske-Hansu Kurista küla Siimusti liivakarjääri projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme suuruse kohta.
2. Planeeringualal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
10 kV õhuliinid Bituumeni:(Jõgeva) alajaama 10 kV jaotla
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektile või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel:
<https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektile taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>
9. Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamise seotud kulud kannab Taotleja.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Peep Herm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725056891 | Peep.Herm@enefit.ee

Koostatud: 03.10.2022

Kehtib kuni: 03.10.2023