Muinsuskaitseala või kinnismälestise kv
Paistu kirikuaed, 13.-19.saj.
reg nr.14596

T24165
Km 0,37

ETTEVAATUST ristumine kanalisatsiooni trassiga !

**Ristumisel Paistu tee 2 kinnistul teedega kaabli paigaldus teostada kinnisel meetodil.
Kaabel paigaldada min 1,0m sügavusele olemasolevast teekattest.
D110 PE 1250N, L=47m**

**Olemasolev Paistu AJ F5 õhuliini betoonmast.
Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik ja eemaldada üleliigne tugi !**

Paistu pastoraadi peahoone, 18. saj.

Paistu pastoraadi kelder, 19. saj.

Paistu pastoraadi tall, 19. saj.

Paistu tee 2
57001:001:0059

Apteegi tee 2
89901:001:0875

Paistu tee 4
57001:001:0083

Apteegi tee 4
89901:001:0873

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄRest

ETTEVAATUST!
TELJASIDERGAATIS

LK168065
M9
M10
M11
LK240673
2H
Kauplus
kelder
kuur
Vare
H
kr
pinnas

**Paigaldada pot.ring ümber liitumiskilbi, $R_m \leq 100\Omega$
Tarbijakaabli liitumiskilpi viimiseks paigaldada
2xD50 PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast!.**

**Paigaldada uus kahekohaline liitumiskilp
LK240673 Apteegi tee 2 ja 4 kinnistute
tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund ida suunas .
Peakaitse kilbis: 3x16A, PLC arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00808950-C.
Reservruum Apteegi tee 4 liitumisele.
Maapinna kõrgus ±0,00=99,20**

**Projekteeritud maakaabel AXPK 4G120 (Paistu AJ F5 M9 - LK240673),
L_{trass}=70m (L_{kaabel}=82m), nr MPL447842.
Maapinnas kaabel terves ulatused D110 450N kaablikaitsetorus.
v.a. kinnisel meetodil kaabli paigaldus D110 1250N kaablikaitsetorus.**

**Olemasolev Paistu AJ
F5 AMKA3x35+50 õhuliin mastine nr. 9-11
demonteerida koos 2 betoonmasti ja 2 toega !
L_{trass}=95m**

X = 6459900
Y = 595200

Tingmärgid:

- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus D110 450N kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maandus

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 12.05.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR 14931G	OBJEKT Apteegi tee 2 kinnistu elektriliitumine		
TÖÖ KOOD LC5040	AADRESS Viljandi maakond Viljandi vald Paistu küla		
KOOSTAS M. Mändla	FAIL 14931G geoalus		
KONTROLLIS M. Sepp	MÕÕTKAVA 1:500	LEHT 1 / 1	JOONIS Geodeetiline alusplaan
MÕÕDISTATUD 12.05.26			

Kirjanurk
TEL:003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

Projekteeris:	J.Lütt		TELLIJA: ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		JOONISE LIIK TÖÖJOONIS
PROJEKTI NIMI: Apteegi tee 2 kinnistu liitumine elektrivõrguga Paistu küla, Viljnadi vald, Viljandi maakond			JOONISE NIMI: Asendiplaan — MÕÕTKAVA M1:500

stikelekter
AS STIK-ELEKTER
Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik
Paide linn, Järva maakond
Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee

KUUPÄEV:	KOOD	MUUDAT.
19.05.2026		
TÖÖ NR: LC5040	JOONIS NR: EL-1	LEHT: 1 — LEHTI: 1