



**Tingmärke**

- Projekteeritud kompleksjalajalam
- Projekteeritud MP maakabeliliin
- Projekteeritud KP maakabeliliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Projekteeritud fönnimis
- Demonteeritav MP õhuliin
- Olev MP õhuliin
- Olev sidetkanalisatsioon
- Tööst väljas olev sidetkabel
- Olev 35 kV õhuliin
- Kaitsestrukuse pilt

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teade nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevõhndis ja teemal.
  - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
  - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldipoont trassi pikkus, pärast kaldipoont liini pikkus

Kasutatud materjal:  
1. Geoaalus - Kirjanurk OÜ (lööb nr. 103856) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt		Räpina-Leevaku 10 kV fildri rekonstrueerimine Räpina vallas Polvamaal (II etapp)		Tellijä	
Joonis		Aasendiplaan Vaated 23-24		Ipoosi nr	
Projekteeris	K. Kangro	17.08.2023	372 53045971	Moduleeriva	M 1:500/1:750
Kontrollis	K. Kangro		372 53045971	Sildid	
Projektskiht				Kaal	leht 12
				EST	1

**LEONHARD WEISS**  
LEONHARD WEISS OÜ  
E-post: estonia@leonhard-weiss.com  
Tелефон: +372 601 2285  
Registrikood: 13083348