



PÄÄSTEAMET

OÜ Spa Tours
baranov@meresuu.ee
vladimir.bobylev@meresuu.ee

Teie 09.06.2020 nr e-kiri

Meie 10.06.2020 nr 7.2-2.3/628-6

Järelkontrolli tulemused ja dokumentide esitamise tähtaja määramine

2. juunil 2020. aastal saatis Päästeameti Ida päästekeskus adressaadile kirja nr 7.2-2.3/628-4, millega teavitas adressaati järelkontrolli tulemustest ja tuletas meelde kehtivatest ettekirjutustest.

9. juunil 2020. aastal laekus haldusorganile 30.09.2019.a ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2221 punkti nr 4 kohta tõendusmaterjal, mille põhjal luges haldusorgan punkti nr 4 lõplikult täidetuks. Samas esitas adressaadi esindaja selgitused, mille kohaselt ehitaja kavandab ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1380 punkti nr 3 ning haldusakti nr 7.2-6.4/17 punktide nr 1 ja nr 2 täitmise dokumentaalse osa valmis teha 2020. aasta oktoobriks seoses eriolukorra lõppemise järgselt ettekirjutuse nr 7.2-6.4/17 punkti nr 2 tehnilise osa lõpliku täitmisega. Sellest lähtuvalt palus adressaadi esindaja määrata dokumentaalse osa esitamise tähtajaks 10.10.2020 järgmiste ettekirjutuste lõpliku täitmise kinnitamiseks:

- 07.06.2019.a ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1380 punkt nr 3: trepikodadesse paigaldatud evakuatsioonivalgustuse ehitusdokumentatsioon (tehnilised passid, valgustiheduse mõõtmisakt ja süsteemi toimimisaja mõõtmisakt ning kaabli toimivusdeklaratsioon). Ettekirjutuse tehnilise osa täitmise kinnitavad tõendusmaterjalid esitati 30.12.2019.a kirjaga ning jäeti esitamata dokumentaalne osa (haldusorgani 06.01.2020.a vastuskiri nr 7.2-2.3/103-2);
- 06.01.2020.a ettekirjutuse nr 7.2-6.4/17 punkt nr 1 (millega on muudetud haldusakti nr 7.2-6.4/2221 punkt nr 7): 2019.-2020. aa paigaldatud evakuatsioonivalgustuse teostusjoonised;
- 06.01.2020.a ettekirjutuse nr 7.2-6.4/17 punkt nr 2 (millega on muudetud haldusakti nr 7.2-6.4/2221 punkt nr 9): konverentsisaalide Suvi, Sügis ja Talv, ventilatsioonikambri, Ala carte söögisaali ja köögipersonali ruumi väljumisteedele ning baari, restorani, konverentsisaali Suvi ja baari asukohas asuvatesse tualettruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustus ehitusdokumentatsioon (tehnilised passid, valgustiheduse mõõtmisakt ja süsteemi toimimisaja mõõtmisakt ning kaabli toimivusdeklaratsioon).

Haldusorgan kavandab teostada järelkontrolli ettekirjutuse nr 7.2-6.4/17 punkti nr 2 tehnilise osa täitmise üle **2020. aasta augustis**. Haldusorgan võimaldab elektroonselt esitada **hiljemalt 10.10.2020** nõutavad dokumendid, mis kinnitavad ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1380 punkti nr 3 ning haldusakti nr 7.2-6.4/17 punktide nr 1 ja nr 2 lõpliku täitmise.

9. juunil 2020. aastal esitas adressaadi esindaja ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2221 punktide nr 10 ja nr 11 muutmiseks täitmise tähtaja osas põhjendatud taotluse, mille kavandab haldusorgan rahuldada.

Haldusorgan palub teda teavitada ettekirjutuste täitmisest kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või elektroonselt e-posti aadressil irina.belik@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee