



Ivari Saare
Elektrilevi OÜ

3.07.2025 nr 5.4-1/25/2054-5

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli elektrivõrkudest

Austatud Ivari Saare

Täname Teid saadetud selgituste eest seoses Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli elektrivõrgu võimaliku ülevõtmisega.

Oleme teadlikud, et elektrituruseaduse § 64 lõike 1 punkti 1^a kohaselt peab võrguettevõtja jätkama tarbijatele võrguteenuste osutamist samadel tehnilistel tingimustel, võttes arvesse võrgu tehnoseisundit ja läbilaskevõimet. Elektrilevi OÜ on oma kinnitusel teostanud omandatava elektriliini ülevaatuse, täiendava kaardistuse elektriliini kulgemise kohta ja mõõtnud lühisvoolud, et arvutada maksimaalsed lubatavad tarbitavad voolud hoonetele, mis on vastavuses omandatava elektrivõrgu tegeliku läbilaskevõimega. Sellekohase teate on Elektrilevi OÜ edastanud 27.02.2023 nr JV-KHO-1/397-2 kirjaga. Haridus- ja Teadusministeerium on vastavalt 29.01.2025 Teams'i kohtumisel kokkulepitule teinud oma ettepanekud peakaitsmete vähendamiseks kuuele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli tarbimiskohale.

Märgite, et Haridus- ja Teadusministeeriumi esitatud üleantavate tarbimiskohtade nimekirjas toodud peakaitsmete nimivoolude summa on 2323 A, mis ei ole reaalse tarbimisnõudluse ega olemasoleva võrgu tehnilise läbilaskevõimega kaugeltki kooskõlas. Meile jääb see etteheide arusaamatuks, võrguettevõtja saab vähendada tarbimiskoha peakaitse läbilaskevõimet viies selle vastavusse võrgu tegeliku läbilaskevõimega. Arvestades tarbimiskohtade erinevusi, üheaegsustegureid ja lühisvoole liini lõpus, on tänane praktika, mida kinnitavad ka kohtulahendid, et lõpptarbijatel on summaarselt rohkem ampreid kui üleantavas võrgulepingus on ette nähtud. Samas oleme avatud lahendusele, et tarbimiskohtade peakaitsemeid võib mingis osas veel korrigeerida. Ootame selleks Elektrilevi OÜ poolseid konkreetseid ettepanekuid lähtudes võrgu tegelikust läbilaskevõimest.

Elektrilevi OÜ 21.05.2025 vastuses Haridus- ja Teadusministeeriumile tõite välja, et üleantavad võrgud on Elektrilevi OÜ poolt kaardistatud, 28.04.25 esitatud nimekirjades olevad peakaitsemed on üle vaadatud ning need on aluseks rekonstrueerimiskava koostamisel. Tehnilise lahenduse koostamine võrkude rekonstrueerimiseks pidi valmima hiljemalt 1. juuliks 2025, misjärel saate kinnitada investeeringu mahu vastavalt Elektrilevi OÜ kehtivale korrale ja põhimõtetele.

Selleks, et Haridus- ja Teadusministeerium saaks alustada kooskõlastusprotsessi lõpptarbijatega ning teha vajalikke samme elektrivõrgu üleandmiseks, on esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.09.2025 vajalik, et Elektrilevi OÜ edastaks Haridus- ja Teadusministeeriumile:

1. üleantava elektrivõrgu läbilaskevõimele vastava peakaitsmete jaotuskava, milles on määratud igale tarbimiskohale Elektrilevi OÜ poolt pakutav ja sobiv peakaitsme nimivool;
2. tähtaeg kortermajadele, millal peavad üksikostule ülemineku dokumendid olema Elektrilevi OÜ-le esitatud.

Haridus- ja Teadusministeerium saab jätkata elektrivõrgu ülevõtmise ettevalmistustega alles pärast seda, kui vajalik teave on esitatud ja see on võimaldanud asuda tarbijatega kooskõlastusprotsessi.

Samuti teeme ettepaneku kohtumiseks ning kaasata kohtumisele ka Konkurentsiameti esindaja. Kohtumise ajaks pakume 17. september 2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Riisaar

riigivara valitsemise valdkonna juht

Koopia: Konkurentsiamet

Kerttu Ilvesmets

735 0266

kerttu.ilvesmets@hm.ee