

Tori Vallavalitsus

Teie 12.10.2023 teade ehitusregistrist

Meie 23.10.2023 nr 3-1.1/2023/6342

### **Kooskõlastus**

Esitasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) läbi Ehitusregistri kooskõlastamiseks projekteerimistingimuste taotluse nr 2311002/0739, menetlus nr 391496.

Esitatud materjalidest selgub, et projekteeritakse uut L133B Vändra-Selja ja L133C Selja-Papiniidu 110 kV õhuliini olemasolevast L133B trassikoridorist planeeritava Selja alajaamani. Olemasolevalt õhuliinilt (Vändra - Papiniidu) ehitatakse uue Selja 110kV alajaama toiteks kaks, eraldiseisvatel mastidel paiknevat õhuliini. Õhuliinide paralleel kulgemisel on mastide vahe minimaalselt 20 meetrit.

Tegevus hõlmab RMK haldusalas olevaid Taali metskond 48, Taali metskond 49, Taali metskond 31, Taali metskond 33 kinnistuid. Palume RMKga kooskõlastada ka projekt.

Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga .dwg formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile [edela.regioon@rmk.ee](mailto:edela.regioon@rmk.ee) raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Täiendavalt teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le ([urve.jogi@rmk.ee](mailto:urve.jogi@rmk.ee)).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai  
Vändra metsaülem

5303 1010 vandra@rmk.ee