



TRANSPORDIAMET

Kohtla-Järve Linnavalitsus
linnavalitsus@kjl.lv.ee
Keskallee 19
30395, Kohtla-Järve, Ida-Viru
maakond

Teie 05.06.2024

Meie 07.06.2024 nr 7.1-2/24/9855-2

**Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Ahtme
mnt 2 puurkaev, menetlus nr 431680**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa Ahtme mnt 2 kinnistu (kat tunnus 32201:002:0020) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga kaitsevööndisse km 4,9 ca 12 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on kuni 10 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 50 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2411271/05989 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ BalRock tööle nr 12011.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee