ELERING AS SEISUKOHT nr 12-9/2026/700
09.11.2026

Kooskõlastuse taotleja:	*Transpordiamet*
Taotleja E-Mail:	*info@transpordiamet.ee*
Objekti iseloomustus:	*Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee ehitusprojekt*

Seisukoht ehitusloa eelnõu kohta – riigitee 2 km 95,3–99,1 Koigi–Käsukonna lõik, 110 kV õhuliin L132A Paide–Koigi

Elering AS on tutvunud Transpordiameti 05.11.2026 kirjaga nr 8-1/24-021/19662-1, millega kaasati Elering AS riigitee 2 (E263) Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee km 95,3–99,1 Koigi–Käsukonna lõigu 2+2 maantee ehitusloa menetlusse.

Käesolevaga juhime tähelepanu projektis lahendamata küsimusele, mis puudutab 110 kV õhuliini L132A Paide–Koigi ristumist kavandatava 2+2 maanteega mastide nr 61 ja 62 vahelises visangus. Elering AS-i seisukoht on, et 110 kV õhuliin L132A Paide–Koigi on olemasolev ja töös olev elektripaigaldis, mille säilimisega tuleb maantee projekteerimisel ja ehitamisel arvestada. Eleringil puudub plaan nimetatud asukohas liini demonteerimiseks või likvideerimiseks.
Juhime tähelepanu, et varasemalt koostatud Hepta Group Energy OÜ projektis MA17425-02 „Mäo–Imavere lõigu 2+2 maantee põhiprojekt“, seletuskirja punktis 2.1.1, on L132A Paide–Koigi kohta esitatud ekslik käsitlus, mille kohaselt liini ristumine kavandatava maanteega kaob ning liin on ette nähtud demonteerimiseks.
Selline käsitlus ei vasta Elering AS-i tegelikele kavatsustele ega ole kooskõlas liini säilimise ja rekonstrueerimise kavandamisega. Elering on seda asjaolu Transpordiametile varasemalt selgitanud, sealhulgas 04.02.2026 kirjaga nr 12-9/2026/77.
Samuti kinnitas Transpordiamet 16.04.2026 vastuskirjas, et 110 kV õhuliini L132A Paide–Koigi säilimise ja rekonstrueerimisega arvestatakse Koigi–Käsukonna teelõigu ehitusloa menetluses ning liini käsitletakse töös oleva elektripaigaldisena.
Kuna praeguseks on algatatud nimetatud teelõigu ehitusloa menetlus, peab Elering vajalikuks rõhutada, et projekteerimisel tuleb lähtuda tegelikust olukorrast. L132A mastide nr 61 ja 62 vaheline visang ristub kavandatava 2+2 maanteega ning see ristumine tuleb lahendada nõuetekohaselt. Vajalik on arvestada liini ümberehitamisega ning näha vastav lahendus ette maanteeprojektis.

Eeltoodust tulenevalt palume Transpordiametil:

1. Kontrollida Skepast&Puhkim OÜ koostatud projekti MA17425-2 „Koigi–Imavere lõik km 95,3–107,0“ lahenduse vastavust 110 kV õhuliini L132A Paide–Koigi tegelikule olukorrale ja Elering AS-i varasemalt esitatud seisukohtadele.
2. Tagada, et projektis ei käsitleta L132A Paide–Koigi õhuliini demonteeritava või

likvideeritava elektripaidisena ning selle säilimisega arvestatakse kogu projekteerimise ja ehitamise protsessi vältel.
3. Näha ette mastide nr 61 ja 62 vahelise ristumise nõuetekohane lahendus, arvestades vajadusega õhuliin ümber ehitada vastavalt kehtivatele standarditele ning Elering AS-i tehnilistele nõuetele.
4. Kaasata Elering AS liini ümberehitamise tehnilise lahenduse väljatöötamisse ning kooskõlastada Eleringiga kõik kavandatavad muudatused, mis puudutavad nimetatud elektripaigaldist.
5. Arvestada, et elektripaigaldise ümberehitamise protsess tuleb algatada Elering AS-i kehtivate tehniliste tingimuste kohaselt, sealhulgas esitada vastav taotlus vähemalt 36 kuud enne kavandatavate ehitustööde algust ning tagada ümberehitusega seotud kulude kandmine tegevuse algataja poolt.

Elering AS ei saa nõustuda ehituslahendusega, milles eeldatakse L132A õhuliini demonteerimist või jäetakse selle ristumine kavandatava maanteega lahendamata. Samuti ei saa käesolevat seisukohta käsitleda nõusolekuna olemasoleva elektripaigaldise likvideerimiseks või selle arvelt maantee ehitamiseks.

Palume esitatud asjaoludega arvestada ehitusloa menetluses ning vajadusel täiendada ja korrigeerida projektlahendust enne ehitusloa väljastamist.

Palume esitada Elering AS-ile tagasiside, kuidas on kavandatud 110 kV õhuliini L132A Paide –Koigi ristumise lahendamine ning milliste projektmuudatustega tagatakse elektripaigaldise säilimine ja nõuetekohane ristumine 2+2 maanteega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Enno Bender
Elering AS
Liinide hooldusjuht
tel. 516 7771