



Tingimused

Symbol	Nimetus
	Sadoveerenni kütikaabel
	Seadme tootikaabel

Märkused

- * Kaabli läbiviikudes kasutada kaablitruu toru või -driipa. Tekinud avad tihendada kuumusisolatsiooniga vahuga veevõrkt.
- * Kütikaabli paigaldada kaabli kaitsesüsteemidesse.
- * PEU lõpusuutru põhimõtteline skeem on esitatud joonisel EL-7.03.

 Insenerimaailm OÜ Reg nr: 12309300 MTR Elektronid TELO01963 Projekteenimise EEP003559 Ehituse 711-2 Juri alevik, Harjumaa www.insenerimaailm.eu info@insenerimaailm.eu	Too nimetus: Vaida lasteaia "Pillerpall" rekonstrueerimine.	Objekti aadress: Vana-Vaida tee 28, Vaida alevik, Rae vald, Harjumaa	
	Tellijä: Rae Vallavalitsus	Projekteeris: Vahur Sibrits	Kinnitas: Vahur Sibrits
	Joonise nimetus: KATUSEKORRUSE SEADMETE PIAAN		
	Too number: 240101	Projekti osa: EL	Stadium: PP
	Kuupäev: 07.01.2024	Joonis: 5-03	
	Leht: 1/1	Mõõtkava: 1:100(A1)	