



PÄÄSTEAMET

Aivar Nüdassoo  
Seesam Insurance AS  
aivar@kahjud.ee

Teie 28.08.2024 nr 2024022817

Meie 30.08.2024 nr 7.2-4.1/5575-1

### Õiend (2024022817)

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 3<sup>1</sup> kohaselt kogutakse tulekahju tekkepõhjuse uurimise käigus andmeid Päästeameti strateegiliste eesmärkide täitmiseks ja need põhinevad Päästeameti inspektorite tähelepanekutel ja hinnangutel. Palume arvestada, et tulekahju võimaliku tekkepõhjuse kohta kogutud andmed ei ole käsitletavad ekspertisina, päästeinfosüsteemi asutamise ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimääruse (põhimäärus) § 3 kohaselt on nendel andmetel infosüsteemi talletatuna üksnes informatiivne tähendus.

13.08.2024 kell 10:41 edastas Häirekeskuse Põhja keskus, Päästeameti Põhja päästkeskusele teate tulekahju kohta Harju maakonnas, Viimsi vallas, Pringi külas, Reinu tee 6. Väljakutse on registreeritud nr 2408130325 all. Oletatav tulekahju tekkepõhjus oli elektriseadme rike (avatud aknast sisse sadanud vihm sattus pikendusjuhtme pesadesse). Tulekahju oletatav tekkepõhjus ei olnud põhjuslikus seoses tuleohutusnõuete rikkumisega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Henri Porila  
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Põhja päästkeskus

+372 53324761  
henri.porila@rescue.ee