



PÄASTEAMET

Paide Linnavalitsus
paide@paide.ee

Teie 18.02.2026 nr 7-1/26/9-1

Meie 18.03.2026 nr 7.2-3.4/1291-2

**Pärnu tn 57, Pärnu tn 59 ja Kivimurru
tn 3 kinnistute detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeamet jätab kooskõlastamata OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud töö nr 25005197 Järva maakond, Paide linn, Pärnu tn 57, Pärnu tn 59 ja Kivimurru tn 3 kinnistute detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel.

Olete määranud hoone kustutamiseks vajaliku veehulga 10 l/s, kuid üks planeeritavatest juurdeehitustest kuulub VI kasutusviisi alla. VI kasutusviisiga ehitise eripõlemiskoormus võib mõningatel juhtudel olla alla 600 MJ/m² kohta, kuid üldjuhul on see suurem. Seega 10 l/s jääb väheks. Kuidas tagatakse praegusel juhul see, et suurema veehulga vajadus saaks tulevikus täidetuks?

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Paide Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee