



**K-PROJEKT AKTSIASELTS**

Harju maakond  
Tallinn  
Kesklinna linnaosa  
Ahtri tn 6a  
10151  
kprojekt@kprojekt.ee

Teie: 28.11.2023 nr  
Meie: 30.11.2023 nr 6.2-2/50719

**Seisukoha andmine Lepplaane ökodukti ja  
Kivisilla teeviadukt ehitustööde tööprojektile  
RBDTDEEDS3DPS1**

Esitasite läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks Lepplaane ökodukt BR2616 ja Kivisilla teeviadukt OR2218 ehitustööd tööprojekti RBDTDEEDS3DPS1. Põhiprojekti "RBDTD-EE-DS3-DPS1\_TRF\_BR2616-ZZ\_0016\_RP\_DR-TL\_DTD\_000003, RBDTD-EE-DS3-DPS1\_TRF\_OR2218-00\_0018\_RP\_RO-TL\_DTD\_000003 on eelnevalt koostatud OBERMEYER PLANEN + BERATEN GmbH ja PROINTEC S.A (registrikood: M-99.965) poolt.

Töövõtja, ehitaja on AS TREF Nord (registrikood: 10217746). Alltöövõtja, teede, veeviimarite ja maaparanduse osa koostaja on K-Projekt AS (registrikood: 12203754). Maaparanduse alaste tegevuste omanikujärelevalvet on teostanud hüdrotehnikainsener Rein Kitsing (tase 8, MATER registreering MO 0045-00).

Lepplaane ökodukt BR2616 ja Kivisilla teeviadukt OR2218 asub Pärnu maakonnas Tori vallas Rütavere külas osaliselt kinnisasjadel (katastritunnus: 80901:001:0803; 73001:007:0239; 80901:001:0797; 80901:001:0798; 80901:001:0799). Projektialale jäävad osaliselt maaparandusehitised. Tööprojekt on osaliselt seotud maaparandussüsteemidega (maaparandussüsteemi nimi, koodid) Murru(PÜ-55) 6115060030190/001; Murru(PÜ-55) (6115060020171/001); Räägu oja 6115060020000/001; Kõiguste-Oti (6115060020180/101); Kilksama(PÜ-521) (6115060020110/001); Kuuda (6115060020150/001); Lepplaane II (6115060020170/001); Võlla II( 6115060020180 /001); Murru(PÜ-55) (6115060020180/002); Röövliangu tee (6115060030190/101); Murru(PÜ-55 ( 6114500010050/002).

Aktsiaselts TREF Nord on esitanud Lepplaane Ökodukti ja Kivisilla viadukti pinnavee juhtimise tehniliste tingimuste taotlused kiri 31.05.2023 nr 6.2-2/ 244701 ja saanud vastuse 08.06.2023 nr 6.2 -2/26374.

Vastavalt tehniliste tingimustele ja lähteülesandele on tööprojekti uuritud maaparandusehitistel asuvate rajatiste (kuivenduskraavid, eesvoolud, truubid, drenaažitorustike väljavoolud ja drenaažikaevud) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust mahu, mis tagab maaparandussüsteemide toimimise ja planeeritava raudteelõigu pinnavee ära juhtimise eesvooludesse või maaparandussüsteemi kraavidesse.

Põllumajandus ja Toiduamet on läbivaadanud Lepplaane ökodukt BR2616 ja Kivisilla teeviadukt OR2218 ehitustööd tööprojekti RBDTDEEDS3DPS1, tööprojekti rakendamisel tuleb aluseks võtmisel järgmised tingimused:

1. Tagada ehitusloa esemega seotud maaparandussüsteemide nõuetekohane rekonstrueerimine (maaeluministri määrus nr 38, vastu võetud 28.03.2019 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõude“).

2. Tagada ehitusloa esemega seotud maaparandussüsteemide rekonstrueerimisega seotud ehitustööde dokumenteerimine (maaeluministri määrus nr 13.12.2018 nr 72, vastu võetud 13.12.2018 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“).

3. Peale maaparandussüsteemide rekonstrueerimist esitada PTA-le :

3.1 Maaparandussüsteemide rekonstrueerimisega seotud ehitustööde dokumentatsioon (teostusjoonised, pdf ja MapInfo-sse konverteeritavates failides).

3.2 Maaparandussüsteemide ja maaparandussüsteemi eesvoolu rekonstrueerimise tööde kohta tuleb sisse viia eraldi maaparanduse ehitustööde päevik. Kõik drenaaži rekonstrueerimistööd tuleb kanda teostusjoonisele, kaetud tööde akti, teha fotod ning esitada need Põllumajandus- ja Toiduametile (parnump@pta.agri.ee).

Omanikujärelevalvet maaparandussüsteemide ja maaparandussüsteemi eesvoolu rekonstrueerimise osas peab tegema MATER registrisse kantud ettevõtja. Palun teavitada ehitustööde alustamisest Põllumajandus ja Toiduametit aadressil parnump@pta.agri.ee kolm päeva enne tööde alustamist.

Põllumajandus ja Toiduamet on tutvunud Lepplaane ökodukt BR2616 ja Kivisilla teeviadukt OR2218 ehitustööd tööprojekti RBDTDEEDS3DPS1 ja nõustub tööprojekti aluseks võtmisel ehitusloa väljaandmisel arvestades eeltoodud tingimustega, mis tuleb kanda haldusaktile.

(allkirjastatud digitaalselt)

RIHO ERISMAA

Peaspetsialist-koordinaator

Mati Tõnismäe

Põhja regioon

Saku, Teaduse 2, 75501

5380 4208

mati.tonismae@pta.agri.ee