



- Märkused:
- Kaabli paigaldussügavus Transpordiametile kuuluva asfaltteeritud tee all min 1,5 m katsetoru pealt.

TÄHIS	HULK	MUUDATUS	MUUTJA	KUUPÄEV
Tallinn, Laki tn. 13 EL10303995-0001 tel 6598970, email kh@energia-konsult.ee		Tellija Elektrilevi OÜ Töö nimi Liitumine madalpingel - Kõrtsi, Kuivajõe küla, Kose vald, Harju maakond Address Kõrtsi, Kuivajõe küla, Kose vald, Harju maakond		
KONTROLL.	T.R.SIITAN	03.2026	Projekt nr. LC4096 Joonise nr. EL-6-01	
PROJEKT.	Faali nimi	Joonise nimi	Staad	Leht/Lehtli
LC4096_TP_EL-6-01_Lotkejoonis		Lotkejoonis A-A	TP	1/1
			Mõõtkava	1:100 A3