

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 7821674260****TEENUSE TELLIJA**

NIMI / ÄRINIMI OSAÜHING KLOTOID	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 10207096
ESINDAJA NIMI ANDRI PÕRK	ESINDAJA TELEFON ANDRI@KLOTOID.EE

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Kuressaare mnt 30, Salme alevik, Salme vald (mahasõit)	
MAKSUMUS 20.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 06.01.2025
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
ANDRI PÕRK

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 7821674260
Kooskõlastuse kuupäev 06.01.2025

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10207096
Ettevõtte nimi OSAÜHING KLOTOID
Kontakisik ANDRI PÕRK
Objekti aadress Kuressaare mnt 30, Salme alevik, Salme vald (mahasõit)
Töö number 391224
Töö sisu Kinnistule mahasõidu asend
Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. Kaablite paigaldussügavust ei tohi vähendada, vajadusel lasta allapoole (tellida võrguümberehitus).



KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenuurm
Elektrilevi OÜ

ELEKTRILEVI OÜ
Veskiposti 2, 10138 Tallinn
Eraklientide teenindus: 777 1545
Äriklientide teenindus: 777 1747
Rikketelefon 1343

Reg.kood 11050857
info@elektrilevi.ee
ariklient@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.ee