



ANALÜÜSIPROTOKOLL VL-24-019

Lk. 1 (1)

Analüüsi tellija**: Soleros UÜ, Kase tn 1, 10131, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järvamaa, reg. nr. 11668273
Proovivõtukoht**: Kase 1, Järva-Jaani
Tellimuse number: TL24-001K, TL24-002M Proov võetud**: 03.01.24, 07.30
Proovi tüüp**: Joogivesi Proov toodud laborisse: 03.01.24, 09.20
Proovivõtja**: M. Peldes, atest. nr. 1771/20 Analüüsid teostatud: 03.01.24-08.01.24
Proovivõtumeetod**: EVS-ISO 5667-5, EVS-EN ISO 19458 Protokoll väljastatud: 08.01.24

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirsisaldus	Analüüsimetoodika
Lõhn	lahjendusaste	1		EVS-EN 1622, Lisa C*
Maitse	lahjendusaste	1		EVS-EN 1622, Lisa C*
Värvus	mg/l Pt	<3		EVS-EN ISO 7887, Meetod C
Hägusus	NHÜ	<0,1		EVS-EN ISO 7027
Elektrijuhtivus (20 °C)	µS/cm	574	2500	EVS-EN 27888
pH		7,66	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523
Ammoonium, NH ₄ ⁺	mg/l	<0,006	0,5	SFS 3032
Raud, Fe	µg/l	<20	200	VL-ANP-16
Coli-laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Soole enterokokid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
<i>Escherichia coli</i>	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Kolooniate arv 22 °C	arv/ml	>300		EVS-EN ISO 6222

Märkused ja kommentaarid:

- Piirsisalduste alus - Sotsiaalministri määrus nr. 61 24. septembrist 2019. a "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded".
- Analüüsi tulemused kehtivad toodud proovi kohta.
- Katseprotokolli osaline kopeerimine labori loata on keelatud. Vastava laboripoolse märketa koopia on kehtetu.
- Tähistatud (*) analüüsimetoodika ei kuulu akrediteerimisulatusse.
- Tähistatud (**) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
- Labor ei vastuta proovivõtu eest.

Kinnitas:

Kristi Õisnurm
AS Tallinna Vesi Mikrobioloogia labori juht
(allkirjastatud digitaalselt)