

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Riigimetsa Majandamise Keskus			70004459
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Sagadi küla, Mõisa/3	45403	Lääne-Viru maakond
	Telefon	e-post	
	502 0137	rmk@rmk.ee	
Kontaktisik	Nimi		
	Tarmo Põkka		
	Telefon	e-post	
	55 29 336	tarmo.pokka@rmk.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Paide maantee 14 Paikuse alev Pärnu linn Pärnu maakond			
Tarbimiskoht Kontor		Katastriüksuse number 62401:001:3036	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool 1036		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool 2774	
Piirkonna alajaam PAIKUSE 110/10	Toitefiider PAIKUSE:PAI	Jaotusalajaam Kastani:(Pärnu M)	Jaotusfiider F4:Kastani:(Pärnu M)

TOOTEVALIK

Kaitsme nimivoolu suurendamine kindlaksmääratud piirkonnas
--

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 100 A
------------------	----------------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv	Amprite arv 160 A
-------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

- Tarbimiskoha Paide maantee 14 Paikuse alev Pärnu linn Pärnu maakond liitumispunkt Elektrilevi võrguga projekteeritakse ja ehitatakse Kastani AJ kõrvale liitumiskilp soklil. - Olemasoleva peakaitsme nimivool - 100 A. - Soovitud peakaitsme nimivool - 160 A. - Soovitud tingimustel minimaalne 1-faasiline lühisvool liitumispunktis - ca 2 kA. - Liitumislepingu täitmise käigus rajatud Elektrilevi võrk kuni liitumispunktini kuulub võrguettevõtjale.
--

KLIENDI TEGEVUSED

- Võrguühenduse tarbimistingimuste muutmiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda tingimuste muutmise tasu.
- Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni.
- Liituja ehitab tarbimiskohast kuni Elektrilevi rajatud liitumispunkti vajalike parameetritega liini, vajadusel seadustab selle ja ühendab liitumispunkti.
- Liituja ehitatud liin tuleb markeerida tarbimiskoha aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Liituja ehitatud liini ristlõige peab vastama kehtivatele normidele.
- Liituja elektripaigaldises tuleb näha ette nõuetekohaste liigvoolukaitsmete kasutamine. Liigpingekaitsmed tuleb näha lisaks ette juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Võrguteenuse tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.
- Kui liituja ehitatav liin läbib Elektrilevi võrgu kaitsevööndit, tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Andres Puusaar

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37253061020 +37253331718 | Andres.Puusaar@elektrilevi.ee

Koostatud: 17.11.2025**Kehtib kuni:** 17.11.2026