

TINGMÄRGID

	Kinnistu piir
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud kaitsetoru 750N
	Olemasolev MP maakaabel
	Olemasolev kilbid
	Kruusatee taastamine

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 506345
2. AJ Piiriküla:(Kuuste) F2 M16 võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC4656-1 ja LC4656-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Tee-alt paigaldada maakaabel min. 1,5m sügavusele, kaitsetorus.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.



Projekt				Hansu elektrivarustus, Piiri küla, Tartu vald, Tartu maakond				Tellija		Elektrilevi OÜ	
Joonis				0,4kV Elektrivõrgu plaan				Joonise nr		LC4656-1	
Projekteeris				Karl-Magnus Rebane				Mõõtkava		M 1:250	
Kontrollis				Karl-Magnus Rebane				Staadium		Tööprojekt	
								Keel		Leht	
								EST		1	
										1	



LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
www.leonhard-weiss.ee