



TINGMÄRGID:

- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpingeõhuliin
- M17 Olemasolev õhuliini post
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidekaabel

Käesolevas projektis projekteeritud:

- Jaotuskilp
- Liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4kV maakaabel täies ulatuses kaitsetorus (esimene nr kaablite arv)
- Maanduspaigaldis
- Elektrikaabli/-kilbi kaitsevöönd

MÄRKUSED:

- Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normidele.
- Projekteeritud maakaabli paigaldussügavus haljasalal (väljaspool riigiteed) on minimaalselt 0,7m maapinnast, ristumisel sissesõiduteega on minimaalselt 1,0m maapinnast. Kaabel paigaldada täies ulatuses plasttorus tugevusklassiga 750N. Kaabel katta kogu kaevatava trassi ulatuses kollase hoiatuslindiga.
- Riigitee maaüksusel paikneva maakaabli minimaalne lubatud sügavus on 1,0m maapinnast ning kaabel on täies ulatuses plasttorus tugevusklassiga 750N. Kaevetööde teostamisel vältida riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamist. Kaabel katta kogu kaevatava trassi ulatuses kollase hoiatuslindiga.
- Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate tehnovõrkude trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd võrgu valdaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
- Kõik kaevealade katted, haljastus ja heakord taastada vähemalt tööde-eelses seisundis, vt. joon. EL-5-03.
- 0,4kV elektrivõrgu skeemi vt. joon. EL-5-01.

Joonise aluseks on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaani tehnovõrkude ja kinnistu piiridega (töö nr. 11387G, 12.02.2024), koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.  
VERSION 2: asendiplaan on korrigeeritud vastavalt Transpordiameti nõuetele.

<div><div><div>ELEKTRITSENTRUM</div><div>Tel.6506156, 6701177 Fax.6506112 E-mail projekt@elektritsentrum.ee MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001</div></div><div><div>Väina 13 11612 Tallinn</div></div></div>			<div>Tellija</div> Elektrilevi OÜ	<div>Stadium</div>
			<div>Objekt</div> Pällu tee 1 elektriliitumine madalpingel, Tammneeme küla, Viimsi vald, Harjumaa	<div>Tööprojekt</div>
				24003
Projekti juht	A.Raja		Asendiplaan M1:500	EL-4-01
Projekteerija	T.Tšernetsova			
Kuupäev	03.2024			
				LEHT 1/1
				VERSION 2