



AJ Metsaankru
 Taastada asfalt ja tänavakivi,
 orienteeruv maht S=10m2.

Alates AJ Metsaankru kuni planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel KPL228330 3x240+35
 L=366 / 376 m (trass/tegelik kulu).
 Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetus D160, 750N, 1m sügavusele (L=28m),
 kinnisel meetodil D160, 1250N, 1.5m (L=339m) sügavusele kui ei ole näidatud teisiti.

KS1-T0
 maagiala
 kogu 45,67 Molm
 põhi 43,13 Pm
 rööp 20,00 Pm
 L: 43,60 m, 225 PE
 L: 43,60 m, 225 PE

Tellija:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.09.2024
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157	E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Töö nr: RP/24/014/1		
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand	Joon nr: 001/4(7)		
	Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtkava: 1:500(A1)		