



PÄÄSTEAMET

Viorica Kuusik
Töötoad Grupp OÜ
info@workshops.ee

Teie 20.08.2025 nr

Meie 17.09.2025 nr 7.2-2.2/5270-1

Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 09.09.2025 kontrollkäigu aadressil Uus tn 14, Viljandi linn, Viljandi maakond.

Eelpool nimetatud hoones soovib Töötoad Grupp OÜ jätkata toetatud elamise teenuse osutamist senise kahe inimese asemel seitsmele inimesele.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on Töötoad Grupp OÜ (registrikood: 16751168) antud 16.09.2025 ettekirjutus järgmiste nõuetega:

1. Täiendavalt paigaldada hoone liikumispuudega inimestele mõeldud tualetti paanikavastane valgustus.
Tähtaeg: 16.02.2026
2. Korraldada piksekaitsesüsteemi täielik kontroll.
Tähtaeg: 17.10.2025
3. Varustada Uus tn 14, Viljandi linn trepikoja tuletõkkeuksed sulgemisseadmega, et oleks tagatud suitsu ja tule leviku takistamise ettenähtud aja jooksul.
Tähtaeg: 15.12.2025

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästkeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@paasteamet.ee