



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev Telia sidetrass

Märkus:  
 - Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-42  
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
 - maandusi vaadata jooniselt 003 "Elektriskeem"  
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.

Tellija:  elektrilevi enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 28.02.2024 Töö nr: IH24-05
	Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Liina Randvoo	