



Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS
info.roccaalmare@citycon.com

Teie 06.09.2022

Meie 12.10.2022 nr 9.4-3/22/6852-9

Päring

Edastasite Terviseametile (edaspidi amet) 06.09.2022 kirjaga Rocca Al Mare keskuse müratasemete mõõtmistulemused, mis teostati peale keskuse renoveerimist.

Mürauringust (Akukon Oy Eesti Filiaal; 10.10.2008; töö nr 8526-4) selgub, et teostatud helirõhutasemete mõõtmise eesmärgiks oli uurida Paldiski mnt 102 asuva Rocca Al Mare kaubanduskeskuse laienduse ventilatsiooniseadmete ja kompressorite müra levikut ümbritsevatel müratundlikel aladel. Mõõtmised teostati neljal erineval päeval, nii öisel kui päevasel ajal.

Mürauringu tulemustest selgub, et müratundlike hoonetega aladeni ulatuvad päevasel ajal 54-57 dB müratasemed ning öösel 44-50 dB müratasemed. Maksimaalsed helirõhutasemed ulatuvad päevasel ajal kuni 69 dB ja öösel 52 dB.

Mürauringus on välja toodud: „*Käesolevatel mõõtmistel oli olukord, kus taustmüra on väga kõrge ja ei olnud võimalik välja selgitada täpseid tehnokommunikatsioonide poolt põhjustatud müratasemeid; usaldusväärsed mõõtmistulemused oli võimalik saada öisel ajal teostatud mõõtmisel.*“ Seetõttu arvestab amet öiseid mõõtmistulemusi.

Müraolukorra hindamisel lähtutakse keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi KeM määrus nr 71) nõuetest. Seega rakenduvad keskuse ümbruses asuvatele müratundlikele aladele KeM määruse nr 71 lisas 1 toodud II kategooria tööstusmüra sihtväärtused, mis on päevasel ajal 50 dB ja öösel 40 dB. Müra maksimaalsed helirõhutasemed on päeval 60 dB ja öösel 50 dB.

Eelnevast tulenevalt ületatakse müratundlike hoonetega aladel öisel ajal nii müra normtasemeid kui ka maksimaalseid helirõhutasemeid.

Tuginedes eeltoodule on teada, et juba 2008. aastal olid müratundlike hoonetega aladel müratasemete ületused ning kuna tõite oma kirjas välja, et olete muutnud tehnoseadmete töörežiime, tuleks ameti hinnangul viia läbi uued müramõõtmised, mis näitaksid hetkeolukorda.

Lisaks palub amet vastata järgmistele küsimustele:

- Milliseid müra leevendavaid meetmeid ning mis tähtajaga kavatsseb ettevõtte täiendavalt rakendada, et viia tehnoseadmete põhjustatud müratasemed KeM määrusega nr 71 vastavusse?
- Juhul, kui ettevõttel on veel tähtsust omavat informatsiooni, mis eeltoodud küsimuste vastustena välja ei tule, siis palub amet see täiendavalt esitada.

Amet selgitab, et ettevõtte vastusest saadava informatsiooni põhjal teeb amet otsuse riikliku järelevalvemenetluse algatamise vajalikkuse osas. Vastused ülalloodud küsimustele ja muu asjassepuutuva informatsiooni palub amet saata **hiljemalt 24.10.2022** e-posti aadressile info@terviseamet.ee.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 59 kohaselt peab mürallika valdaja tagama, et tema territooriumilt ei leviks normtasel ületavat müra. Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 218 teostab amet riiklikku järelevalvet välisõhus leviva müra üle. Juhul, kui ettevõtte ei soovi antud müraprobleemi iseseisvalt lahendada, tellib amet vajalikud müramõõtmised. Kontrollmõõtmiste eest, mis näitavad müra normtasemete ületamist, võib amet korrakaitse seaduse § 83 lg 3 kohaselt nõuda valdajalt mõõtmiste kulude hüvitamist. Ülenormatiivse müra tuvastamisel on korrakaitse seaduse § 28 lg 1 kohaselt ametil õigus teha asjakohane ettekirjutus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Iris Kuhi

inspektor

Põhja regionaalosakond

55605259

iris.kuhi@terviseamet.ee