



Mast M94 asendada uue puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Mast M87 asendada uue puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Mast M86 asendada uue puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Mast M85 asendada uue puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Mast M84 asendada uue puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Mast M83 asendada uue puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Mast M82 asendada uue puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

**TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**

- Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Projekteeritav puitmast
- Olemasolev r/b mast
- Olemasolev masti tugi
- Olemasolev masti tõmmits
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritud KP õhuliin

**Märkus:**

- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-162
- Teiste kommunkatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenahtud vahetuskõrguseid
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged.
- Pinnase täiendusel arvestada hilsemat vajumist, tagastatõetav pinnas tihendada.
- Joonist vaadeldava koos seletuskirja ning mastitabeliga!

Tellijä: elektrilevi	Address: Mõnigi 3, Tallinn 11445000	Reg. nr: 11445000	Kuupäev: 03.02.2025
Töö nimetus: MÄRJAMAA-Kuuda fideel lättagi Mõnaste küla, Märjamaa vald, Rapla maakond	E-mail: Janar.Kuubi@enersense.ee	Tel nr: +372 5667120	Töö nr: RP24-08
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteerija: Janar Kuubi	Kontrollis: Veljo Natus	Joon nr: 001-LK9 Mõõkava 1:500