



PÄÄSTEAMET

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
vald@pparnumaa.ee

Teie 01.10.2025 nr 7-2/1608-11

Meie 16.10.2025 nr 7.2-3.4/6071-1

**Pärnu-Jaagupi alevi Uus tn 20a kinnistu
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Marko Šorin

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata Ruum ja Maastik OÜ poolt koostatud töö nr 126372 Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus tn 20a kinnistu detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

Planeeringu seletuskirjas mainitud olemasolevad hüdrandid ei ole tuvastatavad tehnovõrkude joonisel.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee