



TRANSPORDIAMET

Lääne-Harju Vallavalitsus
info@laaneharju.ee
Rae tn 38
76806, Harju maakond, Lääne-Harju
vald, Paldiski linn

Teie 31.07.2025

Meie 12.08.2025 nr 7.1-2/25/12732-2

Sinilille tee 14a ja 16a kinnistute ehitusloa eelnõu kooskõlastamata jätmine

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Valkse külas Sinilille tee 14a ja Sinilille tee 16a ehitusloa eelnõu (taotlus 2511271/21300, menetlus nr 502538). Kinnistud (29501:007:1417 ja 29501:007:1416) asuvad riigitee nr 8 Tallinn-Paldiski tee 29,43-29,61 kaitsevööndis.

Ehitusluba antakse müravalli (EHR kood 221489576) ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on põhiprojekt „Sinilille tee 14a ja 16a müravall“, OÜ TINTER-PROJEKT töö nr 18-25-TP. Müravalli püstitamise eesmärk on liiklusest tingitud häirete leevendamine.

Oleme esitanud ettepanekud projekteerimistingimuste eelnõule 10.04.2025 nr 7.1-2/25/5342-2. Projekti koostamisel on jäänud tähelepanuta kirja punktid 1, 5, 7.

Võttes arvesse puuduste esinemist projektis ning tuginedes ehitusseadustiku § 71 lg 1 ja lg 3 ning § 99 lg 3 ja kliimaministri 17.11.2023 määrusele nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid), **jätame ehitusloa eelnõu kooskõlastamata** järgnevate puuduste tõttu.

1. Projekti asendiplaanile kanda ja seletuskirjas tuua välja EhS § 71 kohane tee kaitsevöönd.
2. Müravalli lahenduse koostamisel tuleb arvestada, et riigi põhimaantee on selles lõigus oluliselt muudetav teelõik (liiklussagedusega 7577 autot/ööp ja kiirusrežiimiga 90 km/h), millega võib kaasneda tee ristlõike muutmine, mistõttu eskiisile kantud perspektiivse kergliiklustee asukoht täpsustub edaspidiselt. Palume näidata asendiplaanil ja lõigetel perspektiivse kergliiklustee asukoht.
3. Juhime tähelepanu, et müravall ei tohi takistada sademeveete ärajuhtimist riigitee muldest ja külgnevalt alalt. Vajadusel tuleb lahendada riigitee ning müravalli vaheliselt alalt sademeveete ärajuhtimine. Palume esitada sademeveete ärajuhtimise lahendus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa:

1. 1825TP_PP_TL-3-01_v01_seletus
2. 1825TP_PP_TL-4-01_v01_asend

Rita Zereen
5120275, Rita.Zereen@transpordiamet.ee