

Aleksandr Skoromnõh

To: Mari.Viilop@tallinnlv.ee
Subject: Palume päästeameti seisukohta -- gaasikatla ja gaasipaigaldise

Tere,

Vabandame, et vastamisega läks nii kaua aega. Päästeameti kooskõlastust ei ole vaja ehitusteatise menetluses kui projekteeritakse ja ehitatakse korterisse gaasikatel ja selleks vajalik gaasipaigaldis.

Lugupidamisega

Aleksandr Skoromnõh
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
mob: +372 523 7685
Aleksandr.Skoromnoh@rescue.ee

PÄÄSTEAMET
Erika 3 | 10416 Tallinn
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

