RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST

Ilmatsalu paisjärv
83101:001:0455

Tüki-Üleoja tänav
83101:001:0674

Ojaääre plats
79301:001:0466

JK68305
Kilp paigaldada ol. olevale kõrgusele

LK229222
1-kohaline, soklil
reservtoru tarbijakaablile
PVC Ø50 450 N 2 m
Kilp paigaldada ol. olevale kõrgusele

ETTEVAATUST!
Veetrass

MPL6020 Al 4G120 1/3 m
PVC Ø110 450 N 1 m

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee T9
83101:001:0456

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee
83101:001:0588

MPL427215(MPL6020) Al 4G120
lahti kaevata, teha sisselõige
ja ühendada ringi jaotuskappi JK68305

KM 6,45

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee
83101:001:0006

ELASA

Postkast

Tingmärke

- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud liitumis- ja jaotuskapp
- Tingmärke (AS Stik Elekter töö nr. 96121)
- Projekteeritud tänavavalgustuse kaabel
- Ol. olev gaasitorustik
- Ol. olev KP kaabel
- Ol. olev MP kaabel
- Ol. olev kanalisatsioon
- Ol. olev veetorustik
- Ol. olev sidekanalisatsioon
- Katastriüksuse piir

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 11045G) 12.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt **Tänavavalgustuse elektriliitumine Ilmatsalu paisjärve kinnistul Ilmatsalu alevikus Tartu linnas Tartumaal**

Tellija **Elektrilevi OÜ**

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Joonis **Asendiplaan**

Joonise nr **LC1385-1**

Projekteeris	K. Kangro		22.04.2024	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:250
Kontrollis	K. Kangro			+372 53045971	Staadium	
Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
					EST	1 / 1