



PÄÄSTEAMET

Marika Pugri
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee

Teie 14.03.2022 nr 3-2/837-2

Meie 13.04.2022 nr 7.2-3.1/1460-2

**Kooskõlastuse taotlemiseks esitatud
detailplaneeringu tuleohutuseosa
kooskõlastamata jätmine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 17 alusel keeldub Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Vassil Hartšuk kooskõlastamast OÜ Arhitektuuribüroo Ignar Fjuk koostatud J. Köleri 2, Tallinn kinnistu detailplaneeringu tuleohutuseosa järgmisel põhjusel:

1. Planeeritavad ehitised olemasolevatest hoonetest on nõuetekohaselt eraldamata.
Alus: Siseministri määrus nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. § 22, § 24.
2. Detailplaneeringu koostamise aluseks on kehtivuse kaotanud:
 - EVS 812-7:2008
 - EVS 812-6:2012 +A1:2013

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Vassil Hartšuk
Ohutusjärelvalve büroo/peainspektor
Põhja päästekeskus

+372 5012271
vassil.hartsuk@rescue.ee