

Jrk nr	Materjali nimetus	Tüüp	Tehnil. andmed	Ühik	Kogus	Märkused	Lisatingimused
	Kawermois OU Saare talu, Kaagvere küla, Kanepi vald Põlvamaa 63103 Tel 53305872 kawermois@gmail.com	Koostas: T.Drenkhan	Valgustuspaigaldis - Narva mnt 217//Lilleoru haljak, Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond			PÕHIMATERJALIDE LOETELU	
	Altkiri	Projekti nr KWM 210708	Staadium PÕHIPROJEKT	Eriosa EV		Kuupäev 23.03.2020	Lehti Lehti

## TÄNAVAVALGUSTUSE MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk nr	Materjali nimetus	Tüüp	Tehnil. andmed	Ühik	Kogus	Märkused	Lisatingimused
	<b>TV liitumis- ja juhtimiskilp</b>						
1	Juhtimiskilp		vastavalt skeemile	kmpl	1		
2	TV liitumiskilp		vastavalt võrguvaldaja skeemile ja kilbi tegelikule olukorrale.	kmpl	1		
	<b>TV valgustid, valgustimastid</b>						
1	Kooniline metallmast ühele valgustile koos vundamendiga RBJ-3		H=6 m, Valgusti paigaldus läbimõõt=60 mm, Valgusti kaal ≤15 kg	kmpl	12		
2	Ühenduskomplekt metallvalgustipostis kaitsmega ja kaablisestusega 4x16 mm²	SV 15.065	Kaabli ristl. kuni 5x35 mm²	kmpl	12		
3	Kaabel vasksoontega, plastisolatsiooniga , 1 kV	MCMK	2x2,5/2,5 / 3G2,5	m	144		
4	Valgusti Philips BGP281 DM10	LED	16 LEDs 700mA	kmpl	12		
	<b>Kaablid</b>						
1	Kaabel alum.soontega, plastisolatsiooniga , 1 kV	ARLC 0,6/1kV	4x25[+2,5]	m	299		
2	Välisotsmuhv 1kV plastisolatsiooniga kaablile ARLC		Kaabli ristl. kuni 4x6-50 mm²	kmpl	8		
	<b>Kaablikaitsetorud</b>						
1	PEH-plasttoru, läbimõõduga 50 mm, kollane, 750N B- kaitseklassi paigaldustingimustele		450N kaitsetoru	m	230		

Jrk nr	Materjali nimetus	Tüüp	Tehnil. andmed	Ühik	Kogus	Märkused	Lisatingimused
2	Elektrikaabli hoiatuslint			m	299		
3	Liiv					Liiv on toodud tee-ehituse mahtudes	
4	Kaablikaevise rajamine			m	230		
	<b>Maandus</b>						
1	Maandusseadme vertikaal-elektrood komplektis FS 3x 1,0m	FS ABB		kmpl	5	Maandusseadme komplekti materjalide maht täpsustub objektil maanduse ehituse ja maanduri takistuse mõõtmise käigus	
2	Maandusjuhe Cu 25 mm <sup>2</sup>			m	koguse pakub töövõtja		