

Jaak Jaanso

From: Jaak Jaanso
Sent: teisipäev, 25. juuni 2024 10:39
To: 'info@keskosenukai.ee'
Cc: 'info@ttja.ee'
Subject: K-Rauta kauplustes müügisolevatest tulekustutitest
Attachments: IMG_0169.HEIC; IMG_0168.HEIC

Tere

On selgunud, et K-Rauta Kuressaare ja K-Rauta Pärnu kauplustes on müügil nõuetele mittevastavad Reinold Max tulekustutid (pildid lisatud):

- Tulekustutite pealdised ei ole eesti keeles
- Ennem müüki ei ole tulekustuteid kontrollitud (puudub nõuetekohane kontrollilipik)

Siseministri 12.12.2022 määruse „Nõuded tulekustutile ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ nr 44

§ 3 lg 3 sätestab, et tulekustuti pealdis peab olema eesti keeles ja võib olla lisaks mõnes üldlevinud võõrkeeles. Tulekustuti pealdis paigaldatakse selliselt, et see oleks selgelt loetav.

§ 4 lg 2 sätestab, et tulekustuti nõuetele vastavuse, sealhulgas korrasoleku tõendamiseks kontrollitakse tulekustutit määruse nr 44 § 10 kohaselt enne müüki ja paigaldatakse sellele nõuetekohane kontrollilipik. Kontrollilipik peab vastama määruse nr 44 nõuetele.

Palun viivitamatult korraldada kõikides K-Rauta kauplustes müügisolevate nõuetele mittevastavate tulekustutite müügist eemaldamine ja tagada tulekustutite kontroll (kontrollilipiku olemasolu) ning eestikeelsete pealdistega varustamine.

Lugupidamisega

Jaak Jaanso

Ohutusjärelvalve büroo

nõunik

mob: +372 502 9972

Jaak.Jaanso@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

A. H. Tammsaare pst 61 | 80042 Pärnu

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

