



- MÄRKUSED:
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrrast.
  - Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normikohased vahekaugused.
  - Asendiplaan joonisel EL-4-01.
  - Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud: - Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 24-G412; kuup.: 10.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis).
  - Juurdepääsu tee kulumiskihit peab olema vastupidav kloriidide kasutamisele.
  - Äärekividel peab olema tagatud külmakindlus.
  - Taastada äärekivid mille juures toimub lahitekaev.
  - Olemasoleva kergliiklustee ja aia kahjustamine puurimasina asukohas on keelatud.

Tellijä:	Elektrum Eesti OÜ	Joonis:	Ristmävälja joonis	Joonise nr	Mõõtka	Leht
Stadium	Tööprojekt	Töö nimetus:	150 kW kiirlaadimisjaama paigaldamine	EL-4-03	1:125 / A1	1/1
Koostas	R. Kukke			Muudatus		Kuupäev
Kontrollis	V. Vapper					
Töö nr	24_3377-13	Address:	Tartu mnt 169, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond			
Kuupäev	04.07.2025		24EV337713_TP_EL-4-03_v01_Ristmävälja_250704_RK			

**E-SERVICE**  
Salve 2a Tallinn 11612  
Tel: (+372) 6 700 066  
www.eservice.ee

Elektrirööde reg nr.:  
EL1036030-0001