N
W E
S

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud tarbija reservtoru 450N
- Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- s — Olemasolev sidetrass
- sk — Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass
- Olemasolev kinnistupiir

TINGMÄRGID töö nr 687-26-1
- W1 — Proj. TV MP kaabel
- Proj. lülitusjaotusseade
- Proj. TV valgusti koos masti ja jalandiga
- Proj. kaitsetoru

Olemasolev õhuliini puitmast M2:
- Hargnemisklemmid 4 x SLIW54
- Maakaabli kinnitusdetailid
- Maakaabli kaitserenn L=2,2m

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL449053 (M2<-->LK241273)
- AXPK4G50, L_{TRASS}/L_{KAABEL} = 10/21 m,
- Lahtine kaeve: Ø110mm, 750N, L_{TRASS}/L_{TORU} = 10/12 m,
- Sügavus: min 1,0 m

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp
- Nr:LK241273
- Aadress: Tänavavalgustus
- Kõrgusmärk: Olemasolevast pinnast +0,1 m
- LK paigaldada proj TV kilbi kõrvale, eest vaadatult vasakule.
- LK paigaldada uksega kergliiklustee suunas

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- Ø75mm, 450N, L_{TRASS}/L_{TORU} = 1/2 m
- Tarbijakaabli reservtoru ots tuua maa peale ja tihendada

28301:001:0973
Pikksaare

28201:001:0321
järve tee

postkast

M2

28301:001:1324
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee
1W1

28301:001:1338
Lättemäe

28301:001:1339
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

28201:008:0024
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

H

Kr

111.16
110.41–110.26 ø300 PI

y= 6511

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 511965.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Connecto Infra AS poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 10435G ; kuup.: 03.2026
- Connecto Eesti AS poolt koostatud Välisvalgustuse põhiprojekti asendiplaani nr: 687-26-1; kuup.: 05.2026
(koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis)
3) Kaabli paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsevööndis lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast tagades nõutavad kujad.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr: EL-4-01	Mõõtkava: 1:250 / A3	Leht: 1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus: 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee tänavavalgustuse liitumine	Versioon: v01		Kuupäev: 07.05.2026
Koostas:	H. Turja					
Vastutav spetsialist:	H. Turja		Aadress: Pangodi küla, Kambja vald, tartu maakond			
Proj. kood:	LC5221		LC5221_TP_EL-4-01_v01_Asendiplaan			
Töö nr:	26-1830					

E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg nr: EL10360030-0001