

Tingmärgid (tänavavalgustus, elekter, side):

- 

Proj. 0.4kV maakaabel 750N kaitsetorus (Elektrilevi OÜ)
- 

Proj. 0.4kV maakaabel 1250N kaitsetorus (Elektrilevi OÜ)
- 

Proj. 0.4kV maakaabli paigaldus sissekündimise teel (Elektrilevi OÜ)
- 

Proj. keskpinge maakaabel 750N kaitsetorus (Elektrilevi OÜ)
- 

Proj. keskpinge maakaabel 1250N kaitsetorus (Elektrilevi OÜ)
- 

Proj. Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabel (paigaldus kinnisel meetodil, D=160mm, 1250N torus)
- 

Proj. Elektrilevi OÜ keskpinge maakaabel (paigaldus kinnisel meetodil, D=160mm, 1250N torus)
- 

Proj. keskpinge harukilp (Elektrilevi OÜ)
- 

Proj. tõmmits (Elektrilevi OÜ)
- 


Proj. puitmast (Elektrilevi OÜ)
- 

Demonteeritav objekt/ trass
- 

Proj. kaevik suundpuurimise tarbeks
- 

Proj. maanduspaigaldis

*Maakaablid paigaldada sissekündimise teel
(välja arvatud kohad, kui see ei ole võimalik ning kohad, kus kaablid paigaldatakse kinnisel meetodil).



Valgustite tootekoodid	
Valgusti	Tootekood
Võimsus 10W, otika LC6	6000677021 MRUE 010 730 LC6 AA008
Võimsus 10W, otika LC6	6000476646 MRUE 010 830 LC5 AA008

 SELEKTOR Selektor Projekt OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt 168, Tallinn, 11314 Tel 56 565 000, selektor@selektor.ee		TELLUJA Transpordiamet				
MTR reg. nr.: EEP003348 TEL002841		OBJEKT RIIGITEE NR 4 TALLINN-PÄRNU-IKLA (E67) KM 62,2 – 70,2 PÄÄDEVA-HAIMRE LÕIGU 2+2 SÕIDURAJAGA MAANTEE EHITUSPROJEKT. Elektrivarustuse, side ja teevalgustus.				
PROJEKTEERIJAL		LÕIK Etapp 2 (KM 64,8– 68,2)				
VASTUTAV PROJEKTEERIJAL		KUIUPÄEV 20.06.2025				
A. Jurtsenko		KUIUPÄEV 20.06.2025				
PROJEKTIJUHT		KUIUPÄEV 20.06.2025				
T. Jõe		PROJ NR MA17446-2	JOONISE NR EL-4-0	PROJ ETAPP Põhiprojekt	MÕÖTKAVA -	REV 0