



PÄÄSTEAMET

Lääneranna Vallavalitsus  
vallavalitsus@laaneranna.ee

Teie 19.12.2024 nr 2024/8-1/1457-1

Meie 13.01.2025 nr 7.2-3.4/7650-1

**Lihula Ristiku tn 12 detailplaneeringu  
tuleohutuse osa kooskõlastamisest  
keeldumine**

Austatud Margus Källe

Päästeamet jätab kooskõlastamata Plaan OÜ poolt koostatud töö nr DP 0110-22 Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 12 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust.  
Alus: TuOS § 23 lg 2.
2. Määramata planeeritava hüdrandi kaugus ehitistest.  
Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Lääneranna Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anastasia Sutt  
Ohutusjärelevalve büroo  
inspektor  
Lääne päästikeskus

+372 4447836  
anastasia.sutt@paasteamet.ee