



#### MÄRKUSED

1. Kaevisse laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivpadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abli.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

Tellija:  	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 28.08.2023
		Töö nr: 10/23
Töö nimetus: 15 Tallinn-Rapla-Türi liitumine madalpingel, Tagadi küla, Saku vald, Harju maakond, LR8323	E-mail: liina.randvoo@ enersense.com Tel nr: +372 53 498 220	Joon nr: 004
		Mõõtkava: -
Joonise nimetus: Taastamise ristlõige	Projekteeris: Liina Randvoo Kontrollis: Liina Randvoo	