



PÄÄSTEAMET

Alutaguse Vallavalitsus
info@alutagusevald.ee

Teie 25.07.2023 nr 7-6/157-1

Meie 09.08.2023 nr 7.2-3.3/5087-3

**Ettepanekud Kuru küla Järveäärese
kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohtadele**

Planeerimisseaduse § 81 kohaselt esitasite Kuru küla Järveäärese kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad ettepanekute tegemiseks.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetechnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
ohutujärelevalve büroo nõunik
Ida päästekeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585