



Joonis 04

Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14255) kuni olemasoleva alajaamani(Maramaa:(Tartu M))
- AXHAMK-W240; 1xØ160mm kaabli nr: KPL225812
- $L_{TRASS}=579m$
- Lõigus AB paigaldada kaabel lahtisel meetodil min 1m sügavusele L=8m 750N
- Lõigus BC paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=11m 1250N
- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=11m 1250N
- Lõigus DE paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=153m 1250N
- Lõigus EF paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=98m 1250N
- Lõigus FG paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=84m 1250N
- Lõigus GH paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 2m sügavusele L=19m 1250N
- Lõigus HI paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=153m 1250N
- Lõigus IJ paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=25m 1250N
- Lõigus JK paigaldada kaabel kinnisel meetodil min 1.5m sügavusele L=17m 1250N

Ettevaatust! ristumine Drenaaziga

Ettevaatust! ristumine Drenaaziga

Ettevaatust! ristumine Drenaaziga

Ettevaatust! ristumine Drenaaziga

Ettevaatust! ristumine Drenaaziga

Tee nõlv
Nõlv ja -alune
taastada

Kaevik

Kaabel kaitsetorus D160mm 1250N

Murukülv

Muru kasvualus, III klass 5-7cm

Täide väljakaevatud pinnasega (Kt 0,92)

Algtäide

Torustiku aluskiht (liivalus Kt ≥0,98) 10cm

TINGMÄRGID
1w2 Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

Katastriüksuse piir

Telia sidetrass

Olemasolev Drenaaz

Nõlva taastamine

MÄRKUSED:

- Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 442053
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjärged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:

- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 230815G1 ; koostamise aeg:24.08.2023), kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.

Joonis 02

Telliju:		Address:	Lootuse tn 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	04.03.2024
Töö nimetus:	Maramaa (Tartu M) AXCEL kaabli väljavahetamine (IP6698)	Reg nr:	11445550	Töö nr:	IP6698
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Telefon:	59089993	Joonise nr:	03
		e-mail:	lauri.visnapuu@enersense.com	Mõõtkava:	M 1:500
		Projekteerija:	Lauri Visnapuu	Muudatus:	Ver 1
		Kontrollija:	Siim Holtsmann		